

Objektas: Bandužių g., Klaipėda.

Apie: apskaita įrengta trijuose namuose: Bandužių g. 3 – 10 aukštų, Bandužių g. 14 – 5 aukštų, Bandužių g. 17 – 9 aukštų. 2011 metais apskaitos sistema buvo atnaujinta.



Dviejų beveik vienodų dešimties aukštų pastatų palyginimas.

Bandužių g. 1. Plotas - 5.281,3 m² (neįrengti termostatiniai ventiliai, nėra individualios šilumos apskaitos).

Bandužių g. 3. Plotas - 5.331,7 m² (įrengti termostatiniai ventiliai, individuali šilumos apskaita).

Energijos apskaitos sprendimai

2011	Bandužių g. 3	Bandužių g. 1	Skirtumas procentais
	Vid. suvartojamas šilumos energijos kiekis	Vid. suvartojamas šilumos energijos kiekis	
Sausis	12,94 kWh/m ²	15,16 kWh/m ²	17%
Vasaris	16,55 kWh/m ²	20,46 kWh/m ²	24%
Kovas	11,43 kWh/m ²	14,83 kWh/m ²	30%
Balandis	5,46 kWh/m ²	6,17 kWh/m ²	13%
Spalis	1,79 kWh/m ²	2,73 kWh/m ²	53%
Lapkritis	7,67 kWh/m ²	9,07 kWh/m ²	18%
Gruodis	8,69 kWh/m ²	11,91 kWh/m ²	37%
		Vidurkis:	27,4%

Šaltinis: <http://www.klenergija.lt/silumos-kokybe-jusu-name>